

令和7年4月17日

質問及び回答

工事名： 11講義室LED照明器具更新工事

項	質問事項	回 答
1	品目の発生材処分、品質・規格の照明器具は蛍光管でしょうか。	設計図08にあるハロゲンランプになります。
2	設計図E03の工程表に調査・準備期間がありますが、足場を設置して調査が可能でしょうか。	講義に支障を来すため基本的には不可としますが、受注後監督員との協議により決定することとします。
3	照度測定について、事前の照度測定の記載がありませんが、不要とみなして良いでしょうか。	事前の照度測定は実施としてください。