

質問及び回答

工事名： 本部講義棟2階講義室LED化更新工事

項	質問事項	回 答
1	図番[01]照度測定について、事前の照度測定の記載がありませんが、不要とみなしても良いでしょうか。	事前の照度測定は実施としてください。
2	図番[02]照明器具 参考姿図 ボーダーライトP・QのLEDランプ40形について、光源色は白色とありますが、全光束の記載がありません。 全光束の指定または、参考型番等ございましたら教えてください。	参考型番はオーデリック社製No.442RCです。
3	図番[02]照明器具 参考姿図 照明器具について、ボーダーライトQ63は6連埋込タイプ FHF32W×8灯ミニクリプトン30WDL×2灯と記載がありますが、FHF32W×3灯とみなしても良いですか。	図面番号02において、Q63照明器具構成の記載に誤りがありましたので下記のとおり訂正します。 誤:「Q63 6連埋込タイプ FHF32Wx8灯 ミニクリプトン60WDLx2灯」 正:「Q63 6連タイプ FHF32Wx12灯 ミニクリプトン60WDLx3灯」 なお、図面記載のみの誤りのため、この訂正に伴う設計価格の変更はありません。
4	図番[03]参考姿図 増幅器について、増幅器の参考型式WR2301と記載があるが、WR3913とみなしても良いでしょうか。	図面番号03において、増幅器の参考型式の記載に誤りがありましたので下記のとおり訂正します。 誤:「参考型式:WR2301」 正:「参考型式:WR3913」 なお、図面記載のみの誤りのため、この訂正に伴う設計価格の変更はありません。
5	品目の発生材処分、品質・規格の照明器具は蛍光管でしょうか。	蛍光管、ランプとなります。
6	図面番号02の傾斜天井用取付台は、既製品でしょうか。それとも特注品でしょうか。	特注品となります。